



Gmina Lelów

42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
www.lelow.pl

IDS 151398089
NIP 949-21-72-992

tel. (034) 355 01 21
faks (034) 355 00 49
e-mail: wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 27 czerwiec 2024 r.

PIR.271.6.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn: „**Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne**”.

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00357364/01 z dnia 2024-06-07

Identyfikator postępowania: ocids-148610-da9e38e1-232c-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Strona prowadzonego postępowania: <https://gwlelow.e-zp.finn.pl/procurements>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Pytanie Wykonawcy z dnia 25.06.2024 r.

W opisie mamy podane wykonanie okien z PCV. Dostaliśmy informację, że okna EI muszą być w konstrukcji aluminiowej.

Odp.: Zamawiający informuje: stolarka zgodnie z opisem w dokumentacji: Stolarka ppoż – aluminiowa.