



Gmina Lelów

42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
www.lelow.pl

IDS 151398089
NIP 949-21-72-992

tel. (034) 355 01 21
faks (034) 355 00 49
e-mail: wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 19 lipca 2024 r.

PIR.271.5.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn: „**Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową – I etap**”.

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00411184/01 z dnia 2024-07-12

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f1aa05e-7763-496c-832d-546900f1ebe3

Strona prowadzonego postępowania: <https://gwlelow.e-zp.finn.pl/procurements>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Pytanie Wykonawcy z dnia 17.07.2024 r.

1.

VI.13.c w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści: „Minimalny zakres jednego pakietu danych odczytanego z wodomierza przesyłany do programu rozliczeniowo-księgowego: objętość na koniec miesiąca”

Zamawiający dopuszcza zmianę „objętość na koniec miesiąca” na „bieżący odczyt radiowy”. Informacje o objętości na koniec miesiąca będą w aplikacji do odczytów zdalnych.

Odp. 1: W VI.13.c w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” zamawiający dopuszcza zmianę „objętość na koniec miesiąca” na „bieżący odczyt radiowy”.

2.

VI.13.d,f,g w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści: „Minimalny zakres jednego pakietu danych odczytanego z wodomierza przesyłany do programu rozliczeniowo-księgowego:

d) alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego;

f) alarm o demontażu modułu radiowego

g) alarm o stanie baterii

Zamawiający dopuszcza, aby te informacje były dostępne w zewnętrznej aplikacji do odczytów zdalnych lub były ręcznie dopisywane w notatkach w liczniku.

Odp.2: W VI.13.d,f,g w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” zamawiający dopuszcza, aby w/w informacje były dostępne w zewnętrznej aplikacji do odczytów zdalnych lub były ręcznie dopisywane w notatkach w liczniku.

3.

VI.13.d w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści: „Minimalny zakres jednego pakietu danych odczytanego z wodomierza przesyłany do programu rozliczeniowo-księgowego: alarm o wystąpieniu przepływu wstecznego”

Zamawiający zgadza się z interpretacją, że jeśli występuje przepływ wsteczny to wystarczającą jest informacja po zakończeniu importu odczytów do aplikacji „Opłaty za wodę i ścieki” firmy Korelacja SI, że odczytany stan dla konkretnego licznika jest mniejszy od poprzedniego.

Odp.3: W VI.13.d w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” zamawiający zgadza się interpretacją, że jeśli występuje przepływ wsteczny to wystarczająca jest informacja po zakończeniu importu odczytów do aplikacji „Opłaty za wodę i ścieki” firmy Korelacja SI, że odczytany stan dla konkretnego licznika jest mniejszy od poprzedniego

4.

W obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści:

„przygotowanie tras inkasenckich, wprowadzanie nowych danych lub ich aktualizacja (wprowadzenie nowego wodomierza, nowego adresu, usunięcie adresu, zmiana danych kontrahenta, przygotowanie trasy odczytowej lub jej aktualizacja, itp.) wyłącznie za pośrednictwem programu rozliczeniowo- księgowego Zamawiającego DISTRICTUS poprzez szablon importu danych”

Zamawiający zgadza się z interpretacją, że przygotowanie tras inkasenckich to przyporządkowanie punktów poboru wody do danych paczek inkasenta.

Czy Zamawiający zgadza się z interpretacją, że z aplikacji Woda dane są eksportowane w pliku .csv i importowane w zewnętrznej aplikacji do odczytów radiowych? Prosimy doprecyzować, do której aplikacji ma odbywać się import: Districtus, czy do zewnętrznej aplikacji do odczytów.

Odp.4: W VI 16. w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” zamawiający zgadza się z interpretacją, że przygotowanie tras inkasenckich to przyporządkowanie punktów poboru wody do danych paczek inkasenta.

Zamawiający zgadza się z interpretacją, że z aplikacji Woda dane są eksportowane w pliku .csv i importowane w zewnętrznej aplikacji do odczytów radiowych. Co za tym idzie import będzie odbywał się do zewnętrznej aplikacji do odczytów.

5.

VI.3 W obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści: „komunikacja pomiędzy urządzeniem dla inkasenta a systemem rozliczeniowo-księgowym Zamawiającego lub serwerem/oprogramowaniem buforowego powinna odbywać się w czasie rzeczywistym w oparciu o protokół IP za pośrednictwem połączenia GSM lub WiFi,”

Zamawiający zgadza się że oprogramowanie buforowe to oprogramowanie do odczytów zdalnych liczników.

Odp.5: W VI. 3 w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” obszarze Zamawiający zgadza się że oprogramowanie buforowe to oprogramowanie do odczytów zdalnych liczników.

Pytanie Wykonawcy z dnia 18.07.2024 r..

1.

Prosimy o potwierdzenie interpretacji Wykonawcy, iż w punkcie:

VI. 17. w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” o treści: „eksport/import danych z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu bilingowego DISTRICTUS i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez Zamawiającego - format pliku wymiany: *.csv, a także *.xml; *.txt)”

Zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu na:

„eksport/import danych z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu bilingowego DISTRICTUS i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez Zamawiającego - format pliku wymiany: *.csv)”

Format „.csv” jest wystarczający do eksportu/importu danych.*

Odp.1: W VI.17. w obszarze „Wymagania dotyczące oprogramowania i funkcjonalności systemu” zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu na: „eksport/import danych z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu bilingowego DISTRICTUS i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez Zamawiającego - format pliku wymiany: *.csv)”

2.

Prosimy o informację, czy Zamawiający zapewnia miejsce magazynowe na nowe wodomierze przeznaczone do montażu oraz te zdemontowane? Dodatkowo bardzo prosimy o informację czy Zamawiający będzie odpowiedzialny za wydawanie nowych wodomierzy ze wskazanego magazynu, czy Wykonawca otrzyma miejsce magazynowe z wyłącznym dostępem dla niego?

Odp.2: Zamawiający zapewnia miejsce magazynowe na wodomierze do demontażu i zdemontowane. Wykonawca otrzyma miejsce z wyłącznym dostępem do niego.

3.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie dopływu wody na sieci w sytuacjach awaryjnych np. uszkodzenia instalacji klejonej powstałej podczas wymiany wodomierza? Pomimo zachowania najwyższej staranności, Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć zachowania się instalacji. Oczywiście są to sytuacje sporadyczne, jednak już na etapie postępowania chcemy przygotować Zamawiającego na taką ewentualność.

Odp.3: W sytuacjach uszkodzenia instalacji podczas montażu Zamawiający dopuszcza zamknięcie zasilania sieci. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza sobie możliwość oceny, czy uszkodzenie było nieuniknione czy wynikało z pośpiechu lub montera. takim przypadku koszty obciążą Wykonawcę.

4.

Prosimy o informację, dotyczącą umieszczania na protokołach montażu stanu zdemontowanych/zamontowanych wodomierzy. Czy Wykonawca winien zapisywać pełne zużyte metry wody?

Odp.4: Wykonawca winien zapisać pełny stan licznika wodomierza.

5.

Prosimy o informację, czy w przypadku wodomierzy mechanicznych DN15-20 Wykonawca powinien skalkulować np. 10 % modułów z wyniesioną anteną (montaż w trudnych warunkach np. studnia wodomierzowa, głęboka piwnica).

Jeśli tak prosimy o określenie ilości wodomierzy zlokalizowanych w studzienkach wodomierzowych/głębokich piwnicach. Informacja ta będzie pomocna przy przygotowaniu oferty w zakresie skalkulowania modułów z wyniesioną anteną. Prosimy również o informację czy Zamawiający przy przekazaniu listy adresowej wskaże adresy, w których Wykonawca winien zamontować moduł z wyniesioną anteną. Informacji tej Wykonawca nie jest w stanie posiadać nawet w formie Wizji Lokalnej, ponieważ nie ma możliwości prawnej wejścia na teren posesji mieszkańców w celu oceny w jakich warunkach będzie pracował wodomierz.

Dodatkowo, jeśli Zamawiający posiada wodomierze w studzienkach, prosimy o informację po czyjej stronie leży odpompowanie wody w przypadku zalanych studzienek.

Odp.5: Wykonawca powinien skalkulować ok 30% modułów z wyniesioną anteną. Zamawiający nie zapewnia odpompowywania wody z zalanych studzienek wodomierzowych oraz drabinki do zejścia do studzienki niewyposażonej w stopnie. Kompleksowe wykonanie usługi leży po stronie Wykonawcy.

6.

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie dostarczał dodatkowe materiały typu, śrubunki, redukcje itp., czy Wykonawca ma je zakupić na własny koszt?

Dodatkowo, czy zakup ten ma być w kalkulowany w cenę oferty (co znacznie podroży wartość oferty, ponieważ Wykonawca nie ma możliwości wizualnie ocenić jakie elementy nie będą się nadawały do ponownego wykorzystania), czy zostanie rozliczony z Zamawiającym np. w protokole powykonawczym?

Odp.6: W przypadku konieczności wymiany elementów konsoli wodomierzowej, typu śrubunek, redukcja, złączka itd. Zamawiający dostarczy materiał Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe elementy niezbędne do przeprowadzenia wymiany wodomierzy Wykonawca ma zapewnić na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.

7.

Prosimy o informację, czy Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu cennik prac dodatkowych (nie stanowiących zakres zamówienia jakim jest dostawa i montaż wodomierzy jak np. mrożenie sieci, wykonanie przeróbki, usunięcie awarii, wymiana zaworu), z którego Zamawiający będzie mógł skorzystać w chwili wystąpienia potrzeby lub czy Zamawiający ewentualne wykonanie ww. prac przewiduje realizować samodzielnie?

Dostarczenie cennika prac dodatkowych pozwoli na rozliczenie prac dodatkowych zgodnie z faktycznie wykonanymi pracami i użytym materiałem.

Odp.7: Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przeróbek instalacji w ramach niniejszego zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, odbiorcy usług zostaną poinformowani o konieczności dostosowania miejsca montażu wodomierza do obowiązujących standardów. Przeróbki na przyłączu lub instalacji wewnętrznej pozostają po stronie odbiorcy usług – właściciela nieruchomości. W przypadku uznania przez Wykonawcę konieczności wykonania przeróbki, Wykonawca zgłosi to Zamawiającemu. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania przeróbki zostanie wskazany termin jej wykonania przez odbiorcę usług. W przypadku niewykonania przeróbki w wyznaczonym terminie, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i przekazuje wodomierz do Zamawiającego.

8.

Prosimy o informację, czy w przypadku zastania przez monter na lokalizacji instalacji w złym stanie wskazującym na ryzyko awarii przy jakiegokolwiek ingerencji montera Zamawiający zezwala na odstąpienie od wymiany po wykonaniu dokumentacji zdjęciowej oraz zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu?

Odp.8: Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, odbiorcy usług zostaną poinformowani o konieczności dostosowania miejsca montażu wodomierza do obowiązujących standardów. Przeróbki na przyłączu lub instalacji wewnętrznej pozostają stronie odbiorcy usług – właściciela nieruchomości. W przypadku złego stanu instalacji właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do usunięcia nieprawidłowości. W przypadku nieusunięcia zagrożenia przez właściciela, w wyznaczonym terminie Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego i przekazuje wodomierz do Zamawiającego.

9.

Prosimy o informację, czy Zamawiający przekaze listy adresowe w formacie edytowalnym? Dodatkowo prosimy o informację, czy listy adresowe nie będą zawierały ryczałtów, podliczników i ujęć własnych itp.?

Odp.9: Zamawiający dostarczy listę odbiorców usług wraz z adresami po podpisaniu umowy. Listy nie będą zawierały ryczałtów, podliczników i ujęć własnych itp.

10.

Dobłą praktyką jest raportowanie Zamawiającemu, przez Wykonawcę, raz w tygodniu o wodomierzach wymienionych oraz nieudanych próbach. Raport zawiera informację dlaczego dane podejście jest nieudane, np. wodomierz innej średnicy niż ujęte w postępowaniu, zawór do wymiany, brak półśrubunków. Prosimy o informację czy Zamawiający w takich przypadkach będzie interweniował i dokonywał niezbędnych przeróbek w miejscach wskazanych? Bez interwencji Zamawiającego w takich przypadkach Wykonawca, nie będzie mógł zrealizować przedmiotu umowy pomimo dołożenia należytej staranności.

Prosimy o informację czy Zamawiający usunie usterki zgłoszone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia, celem zachowania płynności prac monterskich

Odp.10: W przypadku nieudanego podejścia Zamawiający wskaże Wykonawcy inny adres.

11.

Dotyczy: SWZ rozdział II pkt. 4.1. ppkt. 2 oraz zał. nr 1 – OPZ pkt. III.14); zał. nr 6 §12 pkt. 1 W zał. nr 1 – OPZ pkt III.14, Zamawiający wskazuje, że okres gwarancji na urządzenia to co najmniej 2 lata od daty montażu.

Prosimy o ujednolicenie zapisów w SWZ rozdział II pkt 4.1.2 oraz w zał. nr 6 §12 pkt.1 w taki sposób, aby okres gwarancji liczony był od daty wykonania montażu u odbiorcy.

Uzasadnienie: Gwarancja na urządzenia udzielana jest bezpośrednio przez producenta, a jej bieg rozpoczyna się – zgodnie z ogólnymi zasadami – od daty dostawy. Zwracamy uwagę, że przy obecnym zapisie, powstałaby luka w objęciu urządzenia gwarancją, gdyż od daty dostawy do dnia odbioru urządzenie byłoby wykorzystywane bez gwarancji. Ponadto w przypadku gwarancji udzielanej dopiero po protokole końcowym Zamawiający nie będący właścicielem urządzenia nie może dokonywać rozliczeń na jego podstawie. Zgodnie z przyjętą praktyką w podobnych projektach Zamawiający przejmuje urządzenie pomiarowe z dniem zamontowania go u odbiorcy.

Odp.11.: Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje wskazania daty montażu urządzenia u odbiorcy, jako daty początkowej dla biegu gwarancji. Zgodnie z zapisami projektowanej umowy o wykonanie zamówienia publicznego, początek biegu okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się z datą bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wskazuje, iż powyższe zapisy nie dotyczą gwarancji udzielanej przez producenta urządzenia, ale gwarancji (oraz rękojmi) udzielanej przez Wykonawcę, w ramach realizacji zamówienia publicznego. Gwarancja udzielana przez producenta urządzenia jest dla Zamawiającego kwestią odrębną, względem gwarancji i rękojmi udzielanej przez Wykonawcę zamówienia. Nadto brak jest możliwości wskazania innych dni jako początku biegu terminu gwarancji, chociażby z tego powodu, że zgodnie z zapisami par. 9 umowy, Zamawiający zgodnie z przepisami PZP przewidział zwrot 30 % kaucji gwarancyjnej, po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Zmiana początkowej daty okresu gwarancji powodowałaby konieczność dokonywania częściowych zwrotów kaucji gwarancyjnej, w różnych datach, względem każdego z zamówionych urządzeń, co jest nie do zaakceptowania przez Zamawiającego w ramach tego kontraktu.

12.

Dotyczy: SWZ rozdział II pkt. 5.7.

Prosimy o wykreślenie zapisu:

5.7. „Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane usługi, dostawy będzie otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy.”

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.

Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz zatrudniać kierownika budowy. Stąd istnieje ryzyko nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznamość przepisów, które Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę oraz stawianie nieadekwatnych wymogów w stosunku do przedmiotu umowy.

Odp.12: Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje możliwości wykreślenia tego zapisu. Przepis art. 436 PZP, określający obligatoryjne elementy umowy o wykonanie zamówienia publicznego nie zawiera katalogu zamkniętego. W ustawie brak jest zapisu zakazującego wprowadzenie do takiej umowy elementów z umowy o roboty budowlane, wymaganych przez art. 437 PZP.

13

Dotyczy: SWZ rozdział II pkt. 6 oraz zał. 6 § 2 pkt. 1

Prosimy o informację, czy Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy wcześniej, np. do końca roku 2024? A co za tym idzie Zamawiający po odbiorze końcowym, wypłaci należne wynagrodzenie przed upływem 13 miesięcy.

Odp.13: Zamawiający wypłaci wynagrodzenie zgodnie z umową, po podpisaniu końcowego protokołu odbioru i przedłożeniu faktury.

14.

Dotyczy: SWZ rozdział II pkt 12.4, zał. nr 6 § 8 oraz zał. nr 1 OPZ

Zamawiający w SWZ rozdział II pkt 12.4 wskazują, że kwota całej oferty jest ceną ryczałtową, za wykonanie całego zamówienia. W zał. nr 6 w § 8, Zamawiający w pkt. 1 również wskazuje pełną kwotę wynagrodzenia. Jednak w kolejnym punkcie Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie za wykonanie umowy jest uzależnione od ilości zamontowanych wodomierzy. Zamawiający w zał. nr 1 nie określa również ile prób montażu powinien wykonać Wykonawca aby uznać przedmiot za wykonany. W związku z tym:

1.

Prosimy o ujednolicenie zapisów wskazując sposób rozliczania się za przedmiot zamówienia ceną ryczałtową całego przedmiotu zamówienia, tak jak wskazane jest to w SWZ rozdział II pkt 12.4 oraz zał. nr 6 § 8 pkt. 1. A co za tym idzie o wykreślenie zapisów nr 6 § 8 pkt. 2 i 3.

•

Jeśli Zamawiający podtrzyma stanowisko dotyczące rozliczania, ujętych w zał. nr 6 prosimy o dodanie w zał. nr 6 § 8 pkt. 3, pozycji „ryczałtowa cena za podjętą próbę montażu wodomierza 1 szt.”. Należy pamiętać, że Wykonawca dokłada należytej staranności aby wykonać przedmiot umowy. Jednak zdarzają się sytuacje niezależne od Wykonawcy (pustostany, brak zaworów,

niesprawne zawory, brak lokatora) kiedy nie udaje się wymienić urządzenia, pomimo, że monter dołoży wszelkich starań aby go zamontować. Proszę pamiętać, że w takim przypadku Wykonawca opłaca pracownika, który pojawia się w danym miejscu minimum 2 razy, sprawdzając np. dostępność mieszkańca. Dlatego bardzo prosimy w przypadku braku ujednolicenia zapisów (wskazanych ww. punkcie) o umieszczenie rozliczenia za „podwójne podejście”.

2.

Prosimy o sprecyzowanie ile prób montażu wykonawca ma podjąć w celu zamontowania urządzenia pomiarowego. Zgodnie z art. 16 PZP Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty i proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Brak określenia jasnych i mierzalnych wytycznych powoduje, że oferty wykonawców nie będą oparte o konkretne wymagania stąd ww. zasada zostanie zaburzona. Standardem przyjętym w postępowaniach publicznych jest poniższy opis:

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch prób montażu. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwości realizacji prac (np. brak dostępu do urządzeń) w pierwszym podanym terminie, Wykonawca musi wyznaczyć drugi, zastępczy termin ich wykonania. Brak możliwości wykonania prac musi być udokumentowany fotograficznie z zaznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia. W razie dwukrotnego podjęcia próby montażu zakończonej niepowodzeniem ze względu na nieobecność odbiorcy lub brak dostępu do wodomierza, przyjmuje się, że usługa została wykonana zgodnie z warunkami umowy, a odpowiedzialność za dokonanie rzeczywistego montażu urządzenia spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM. Strony mogą odrębnie ustalić dodatkowe terminy montażu w przypadkach opisanych w niniejszym punkcie, pod warunkiem pokrycia przez Zamawiającego ich kosztów wg cennika Wykonawcy.”

Odp.14:

- 1. Zamawiający podtrzymuje stanowisko dotyczące zapisów o szacunkowej wartości zamówienia oraz rozliczeniu z tytułu montażu oraz dostawy każdego z urządzeń. ujętych w załączniku 6. Zamawiający dopuszcza dodanie w zał. nr 6 § 8 pkt.3 pozycji „ryczałtowa cena za podjętą próbę montażu wodomierza 1 szt” .**
- 2. Zamawiający, w związku z powyższym wyraża zgodę na dodanie do treści umowy zapisu w brzmieniu wskazanym przez Wykonawcę, tj:**

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch prób montażu. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwości realizacji prac (np. brak dostępu do urządzeń) w pierwszym podanym terminie, Wykonawca musi wyznaczyć drugi, zastępczy termin ich wykonania. Brak możliwości wykonania prac musi być udokumentowany fotograficznie z zaznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia. W razie dwukrotnego podjęcia próby montażu zakończonej niepowodzeniem ze względu na nieobecność odbiorcy lub brak dostępu do wodomierza, Zamawiający wskaże Wykonawcy inny adres”.

15.

Dotyczy: zał. nr 1 - OPZ pkt.I, II, 6), pkt. VI

Zamawiający wskazuje w pkt. I OPZ, że oprogramowanie do odczytu wodomierzy powinno przechowywać i przetwarzać dane pochodzące z odczytów radiowych wodomierzy. Następnie Zamawiający w pkt. II, 6) wskazuje, że dane z odczytów wodomierzy mają być przekazywane do systemu DISTRICTUS na zasadzie wymiany plików. W pkt. VI OPZ Zamawiający wskazuje, że przygotowywanie tras, wprowadzanie nowych danych (...) ma odbywać się z pomocą systemu DISTRICTUS. System Zamawiającego jest systemem bilingowym, który służy do

rozliczania i fakturowania mieszkańców ze zużytej wody. Oprogramowanie do zdalnych odczytów jest narzędziem do tworzenia tras odczytowych, zarządzania trasami oraz służy do wszystkich czynności związanych z zarządzaniem zdalnymi odczytami. Komunikację między programami Zamawiający wskazuje, jako wymianę plików: *.csv, a także *.xml; *.txt.

Prosimy o zmianę zapisów w pkt. VI, 16) i 17):

16) przygotowanie tras inkasenckich, wprowadzanie nowych danych lub ich aktualizacja (wprowadzenie nowego wodomierza, nowego adresu, usunięcie adresu, zmiana danych kontrahenta, przygotowanie trasy odczytowej lub jej aktualizacja, itp.) wyłącznie za pośrednictwem programu rozliczeniowo- księgowego Zamawiającego DISTRICTUS poprzez szablon importu danych, wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania do zdalnych odczytów.

17) eksport/import danych z/do programu odczytowego w celu wprowadzenia do systemu bilingowego DISTRICTUS i odwrotnie (szablon eksportu danych używany przez Zamawiającego - format pliku wymiany: *.csv, a także *.xml; *.txt),

Odp.15: Zamawiający dokona zmian zapisów w pkt. VI, 16) i 17).

16.

Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt. II, III, IV,

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dostawę wodomierzy ultradźwiękowych w zakresie średnic DN25-80, które charakteryzują się niezawodną pracą ze względu na brak części ruchomych oraz znacznie większym zakresem dokładności tych wodomierzy R250.

Jeśli Zamawiający wyraża zgodę automatycznie prosimy o odstąpienie od stosowania względem tych wodomierzy następujących pkt. OPZ:

- pkt. III. 12), IV. 2) wodomierze ultradźwiękowe ze względu na liczydło w formie elektronicznego ekranu nie mają możliwości montażu modułu radiowego bezpośrednio na liczydło. Posiadają moduły radiowe na module impulsowym. Dlatego też wodomierze ultradźwiękowe nie będą generować alarmu demontażu modułu z liczydła, ponieważ montaż modułu odbywa się tu w inny sposób.

Pkt. IV.7)e) – wodomierze ultradźwiękowe nie posiadają magnesu wewnątrz urządzenia stąd są w 100% odporne na działanie magnesów, moduł więc nie rejestruje działania pola magnetycznego na wodomierz. Zgodnie z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że pkt. 7e nie dotyczy wodomierzy ultradźwiękowych, które nie mają możliwości montażu na wskazówce indukcyjnej i stąd nie mają możliwości wygenerowania alarmu zdjęcia modułu z licznika.

Odp.16: Zamawiający dopuszcza dostawę wodomierzy ultradźwiękowych dla średnic DN50 – 80. W przypadku zastosowania wodomierzy ultradźwiękowych Zamawiający odstępuje od wymogów, które nie mogą być w tym przypadku zrealizowane.

17.

Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt. II ppkt. 1.1) c)-i)

Prosimy o informację, jakie długości wodomierzy w średnicach od DN25 do DN80 posiada Zamawiający. Informacja ta jest niezbędna celem sporządzenia przez Wykonawcę rzetelnej oferty. Wykonawca musi mieć wiedzę, czy montaż urządzeń ze względu na odmienną długość będzie wymagał przeróbek, czy nie. A w przypadku, gdy długości oferowane przez Wykonawcę nie będą zgodne z zastanymi musi ww. przeróbki doliczyć do oferty.

Kolejno, prosimy o informację dlaczego Zamawiający trzykrotnie wskazał wodomierz DN50 w zał. nr 1 –OPZ pkt. II ppkt. 1.1) e)- g), te zapisy są niezrozumiałe dla Wykonawcy. Czy Zamawiający wymaga 3 różnych wodomierzy DN50? Prosimy o doprecyzowanie.

Dodatkowo, prosimy o informację czy Zamawiający przekazując listy adresowe, wskaże lokalizacje, w których Wykonawca winien wymienić wodomierze DN25-DN80. Ta informacja upłyni prace montażowe.

Odp.17: Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną z pracownikiem Zamawiającego w celu zmierzenia długości wodomierzy.

Zamawiający wymaga dwóch wodomierzy DN50 na kołnierz oraz jednego wodomierza DN50 na gwint. Zamawiający wskaże lokalizacje, w których Wykonawca winien wymienić wodomierze DN25-DN80.

18

Dotyczy: zał. nr 1- OPZ pkt II ppkt. 1. 2), zał. nr 6 §8 pkt. 3, 11)-18) oraz zał. nr 8 tabela pkt. 5-8 Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści plomby żyłkowe stalowe w otulinie dla wodomierzy DN50-DN65.

W przypadku wodomierzy DN50-DN65 (kołnierzowych), Wykonawca nie ma możliwości zastosowania plomb zatrzaskowych, ponieważ takie nie istnieją dla wodomierzy kołnierzowych. Dodatkowo, prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje również plomby żyłkowej dla wodomierza DN80?

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednie modyfikacje w zał. nr 1- OPZ pkt II ppkt. 1. 2), nr zał. nr 6 §8 pkt. 3, 11)-18 oraz zał. nr 8 tabela pkt. 5-8

Odp.18: Zamawiający dopuszcza plomby żyłkowe stalowe w otulinie dla wodomierzy w przypadkach, w których nie ma możliwości zastosowania plomb zatrzaskowych.

19

Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt II.3)

Zamawiający wskazuje aby urządzenia do odczytu i konfiguracji modułów posiadały ochronne etui.

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za wystarczające gdy urządzenie do programowania modułów będzie posiadało etui, a oferowany smartphone będzie posiadał klasę ochrony IP69K tzn. jest odporny na pył, wodę, nurkowanie do 1,5 metra czy wilgoć oraz posiada obudowę ze wzmocnionymi rogami i wytrzyma upadek z 1,2 metra.

Odp.19: Zamawiający uznaje za wystarczające gdy urządzenie do programowania modułów będzie posiadało etui, a oferowany smartphone będzie posiadał klasę ochrony IP69K.

20.

Dotyczy: zał. nr 1 – OPZ pkt II.4) Zamawiający wymaga dostawy ładowarki samochodowej – USB.

Prosimy o potwierdzenie jakie gniazdo ładowania posiada Zamawiający w samochodzie do odczytu: USB czy USB-C?

Odp.20: Zamawiający posiada w aucie gniazdo ładowania USB.

21.

Dotyczy: zał. nr 1 –OPZ pkt II.5) Prosimy o konkretne doprecyzowanie: jakie „inne elementy niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia” Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu. Obecna klauzula jest ogólna i może budzić wątpliwości jakiego zakresu może dotyczyć.

W zakresie dostawy kompletnego zestawu do odczytu Oferent potwierdza, że jest świadomy co wchodzi w jego zakres i skalkuluje także inne niewymienione w OPZ elementy jak głowice do konfiguracji, smartphone do instalacji aplikacji do zdalnego odczytu. Jednakże oferent nie jest w stanie oszacować warunków w jakich przebywają wodomierze, więc np. nie jest w stanie sam wycenić ilości modułów z wyniesioną anteną, które zalecane są do głębokich piwnic, studzienek, a ich zakup znacznie ulepsza jakość odczytu w terenie.

Odp.21: Zamawiający skreśli w zał. nr 1 – OPZ pkt II.5)

22.

Dotyczy: Zał. nr 1 – OPZ pkt. II.2. oraz 3. ; zał. nr 6 §5 pkt.8

Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie protokołów z wymiany poprzez aplikację do tworzenia protokołów elektronicznych? Dzięki takiej aplikacji Zamawiający ma stały wgląd do protokołów z wymiany i może w każdej chwili pobrać protokoły w formie elektronicznej. Protokoły w formie papierowej oraz wydrukowanie protokołów elektronicznych nie jest działaniem proekologicznym. Powołując się na „zielone zamówienia publiczne” oraz jeden z ich celów „Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”, prosimy o dopuszczenie przekazania protokołów przez ww. aplikację i/lub w formacie .pdf.

Odp.22: Zamawiający dopuszcza zastosowanie aplikacji w formie elektronicznej do tworzenia protokołów wymian wodomierzy, o ile aplikacja ta zostanie dostarczona Zamawiającemu i będzie miała możliwość eksportu protokołów do plików zewnętrznych z rozszerzeniem, umożliwiającym ich odczyt w ogólnodostępnym oprogramowaniu, np. .pdf. Przekazane Zamawiającemu protokoły muszą zawierać potwierdzenie wykonania usługi (podpis właściciela posesji).

23.

Dotyczy: Zał. nr 1 – OPZ pkt. II.2. oraz 3. ; zał. nr 6 §5 pkt.9

Prosimy o zmianę słowa „szkoleń” w drugim zdaniu na słowo „szkolenia” w celu zapewnienia spójności całego zapisu i odzwierciedlenia faktu, że wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnego przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, przygotowania wodomierza do legalizacji, konfiguracji, eksploatacji oraz uruchomienia dostarczonych urządzeń i systemów

Odp.23: Zamawiający zmieni słowo „szkoleń” w drugim zdaniu na słowo „szkolenia” w zał. nr 1 – OPZ pkt. II.2. oraz 3. ; zał. nr 6 § 5 pkt.9

24.

Dotyczy: zał. nr 6 §4 pkt.2

Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób:

2) Zamawiający dopuszcza zmianę danych adresowych nieruchomości dla niewymienionych jeszcze wodomierzy, w których Wykonawca dokona montażu wodomierzy z systemem zdalnego odczytu radiowego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ta zmiana jest jedynie możliwa na 3 miesiące przed zakończeniem prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W takiej sytuacji Zamawiający przekaze Wykonawcy dane adresowe nowych punktów.

Uzasadnienie: Po dokonaniu wymiany wodomierza we wskazanym punkcie, uznaje się, że usługa wymiany została wykonana poprawnie. Przedmiot umowy nie wskazuje demontażu (nowego) wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę i ponownego montażu w innej lokalizacji. Dodatkowo, Wykonawca po podpisaniu umowy zgodnie z nią przedstawi Wykonawcy harmonogram wykonania zadania. Na 2 miesiące przed końcem harmonogramu

Wykonawca zbliża się do zakończenia wykonywania dostawy i usługi, tzn. dokonuje ostatecznej montażu, sprawdza poprawność wykonanych montażu oraz dokonuje wszelkich niezbędnych prac aby przedmiot umowy zgłoszony do odbioru był wykonany z należyta starannością.

Odp.24: Zamawiający zmieni zapis w zał. nr 6 § 4 pkt.2 zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

25.

Dotyczy: zał. nr 6 §5 pkt.6.3

Prosimy o wykreślenie zapisu:

„3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw.”

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.

Odp.25: Jeżeli przedmiot zamówienia w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga dokumentów określonych w zał. nr 6 § 5 pkt 6.3) Zamawiający nie będzie ich żądał od Wykonawcy.

26.

Dotyczy: zał. nr 6 §5 pkt.10.a i b

Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się do:

a) stosowania się do zgodnych z prawem i niniejszą Umową, pisemnych poleceń (także faxem lub mailem) i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy

Uzasadnienie: dla uniknięcia wątpliwości prosimy o zapisanie, że polecenia mogą być składane wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy.

Dodatkowo, prosimy o wyjaśnienie, o jakie dokumenty, informacje i materiały może prosić Zamawiający w ramach postanowienia par. 5 pkt. 10b)? Wykonawca podkreśla, że takie zapytania nie mogą prowadzić do nadmiernego obarczenia Wykonawcy obowiązkiem odpowiadania na dodatkowe pytania.

Odp.26: Zamawiający zmieni zapis w zał. nr 6 § 5 pkt 10a, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Zamawiający wykreśli zapis w zał. nr 6 § 5 pkt 10b, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

27.

Dotyczy: zał. nr 6

Prosimy o potwierdzenie: w związku z tym, że przedmiot umowy dotyczy dostaw i usług, Zamawiający nie będzie stosował zapisów umownych dotyczących robót budowlanych.

Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.

W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie wszystkich zapisów o robotach budowlanych

Odp.: Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem o wykonanie robót budowlanych. Zamawiający dokona zmiany omyłkowo umieszczonych w treści projektowanej umowy wyrażen, „roboty”, lub „roboty budowlane”, na wyrażenie adekwatne do przedmiotu świadczenia wynikającego z umowy.

28

Dotyczy: zał. nr 6 §8 pkt. 7

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu:

Pierwsza płatność nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze przez Zamawiającego minimum 20 % zrealizowanych usług zamontowanych wodomierzy z systemem zdalnego odczytu. Druga płatność nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego minimum 50 zrealizowanych usług

zamontowanych wodomierzy z systemem zdalnego odczytu oraz przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Trzecia płatność nastąpi po zrealizowaniu całego zadania. Taka zmiana pozwoli na uniknięcie wątpliwości przy rozliczeniu projektu, w przypadku uznania propozycji wpisania do OPZ zapisu o ilości prób podjęcia wymiany wodomierza, po których usługę uznaje się za wykonaną, mimo faktycznego zamontowania nowego wodomierza.

Odp.28: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w zał. nr 6 § 8 pkt 7.

29.

Dotyczy: zał. nr 6 §8 pkt.12

Prosimy o wykreślenie zapisu:

12. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a wynikające z zasad wiedzy technicznej, norm prawa budowlanego i stanu faktycznego, bez których nie można wykonać zamówienia.

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.

Odp.29: Zamawiający wykreśli zapis „norm prawa budowlanego” w zał. nr 6 § 8 pkt 12.

30.

Dotyczy: zał. nr 6 §8 pkt. 8-9 oraz 18-23

Prosimy o wykreślenie ww. zapisów.

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana jest usługą, nie robotą budowlaną. Prosimy o wykreślenie z Umowy zapisów dotyczących kontroli zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, które to zapisy są charakterystyczne dla umów o roboty budowlane, gdzie zgodnie art. 465 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.” Przedmiotem umowy w zakresie realizacji zadania nie są roboty budowlane, dlatego w tym zakresie nie powinny mieć one zastosowania.

Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm., a w szczególności, nie mają obowiązku spełniania obowiązków charakterystycznych dla realizacji prac budowlanych. Stąd istnieje ryzyko nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznajomość przepisów, które Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę oraz stosowanie wymogów, które w umowie o świadczenie usług nie mają zastosowania

Odp.30: Zamawiający podtrzymuje zapisy w zał. nr 6 § 8 pkt 8-9 oraz 18-23. Zgodnie z powyżej wskazanym stanowiskiem Zamawiającego, przepisy PZP nie wykluczają stosowania w umowie o wykonanie zamówienia publicznego w zakresie usług zapisów dotyczących umowy o roboty budowlane.

31.

Dotyczy: zał. nr 6 §10 pkt.2 oraz §11 pkt. 3

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza przesłania zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego/końcowego za pomocą poczty elektronicznej?

2. Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie protokołów z wymiany poprzez aplikację do tworzenia protokołów elektronicznych? Dzięki takiej aplikacji Zamawiający ma stały wgląd do protokołów z wymiany i może w każdej chwili pobrać protokoły w formie elektronicznej. Protokoły w formie papierowej oraz wydrukowanie protokołów elektronicznych nie jest działaniem proekologicznym. Powołując się na „zielone zamówienia publiczne” oraz jeden z ich celów „Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”, prosimy o dopuszczenie przekazania protokołów przez ww. aplikację i/lub w formacie .pdf..

3. Prosimy o informację jak Wykonawca ma reagować, gdy mieszkaniec odmówi podpisania protokołu powołując się na względy sanitarne lub np. w obiektach, gdzie dostęp do wodomierza został udzielony przez osobę postronną np. w budynku wielolokalowym - dostęp do wodomierzy głównych.

Odp.31:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania zawiadomienia o gotowości odbioru częściowego/końcowego drogą mailową.

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie aplikacji w formie elektronicznej do tworzenia protokołów wymian wodomierzy, o ile aplikacja ta zostanie dostarczona Zamawiającemu i będzie miała możliwość eksportu protokołów do plików zewnętrznych z rozszerzeniem, umożliwiającym ich odczyt w ogólnodostępnym oprogramowaniu, np. .pdf. Przekazane Zamawiającemu protokoły muszą zawierać potwierdzenie wykonania usługi (podpis właściciela posesji).

3. W przypadku gdy uzyskanie podpisu okaże się niemożliwe Wykonawca winien sporządzić stosowną notatkę.

32.

Dotyczy: zał. nr. 6 §11 pkt 4 oraz §11 pkt.5 i 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w następujący sposób?

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru częściowego wad lub usterek, które uzasadniają odmowę odbioru w/w procedura zostaje powtórzona, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. Stwierdzone wady lub usterki odnotowuje się w protokole z niedokonania odbioru częściowego ze wskazaniem terminu ich usunięcia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, które uzasadniają odmowę odbioru, w/w procedura odbiorowa zostaje powtórzona

Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się datę wskazaną w podpisanym bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub datę wskazana w tym protokole, jako dzień odbioru.

Uzasadnienie: Prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego”, co jest niezgodne z zasadą równowagi stron i sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego i ugruntowaną linią orzecznictwa.

Dodatkowo, proces podpisywania protokołu w formie pisemnej, z uwagi na konieczność zachowania formalnych wymogów, może zajmować dłuższą ilość czasu. Z doświadczenia wiemy, że stosowanie zapisu w proponowanej wersji jest dla obu stron znacznie wygodniejszą formułą, a jednocześnie w żaden sposób nie narusza interesów strony zamawiającej, ani nie powoduje jakiegokolwiek ryzyka w związku z odbiorem, czy zachowaniem terminu realizacji.

Odp.32: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w zał. nr 6 § 11 pkt 4 oraz § 11 pkt 5 i 7., zgodnie z Wnioskiem Wykonawcy.

33.

Dotyczy: zał. nr. 6 §11 pkt. 9

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w celu uniknięcia wątpliwości oraz w celu odzwierciedlenia stanu prawnego, dodać w §11 pkt. 9 następujące zdanie:

„Zamawiający nie może odmówić odbioru prac w razie stwierdzenia usterek nieistotnych, tj. takich, które nie uniemożliwiają należytego użytkowania Przedmiotu Umowy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia takich usterek w rozsądnym terminie wskazanym przez Zamawiającego.”

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a także ugruntowaną linią orzecznictwa, wady nieistotne nie mogą uzasadniać odmowy odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia. Przeciwnie podejście powodowałoby zbyt daleko idącą nierówność stron, rzutując tym samym na wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie umowy. Dla przykładu można powołać tezę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998r. o sygn. akt I CKN 520/97: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyrażnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 k.c., wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło.

Dopisanie proponowanego zdania w ocenie oferenta stanowi ważne dopełnienie zapisów dotyczących procedury odbiorowej i pozwala na uniknięcie ewentualnych wątpliwości przy wystawianiu faktury.

Odp.33: Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu. w zał. nr 6 § 11 pkt 9, w brzmieniu wskazanym przez Wykonawcę.

34.

Dotyczy: zał. nr 6 §11 pkt. 8b Prosimy o konkretne doprecyzowanie, jakie inne dokumenty odbiorowe Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu. Obecna klauzula jest ogólna i może budzić wątpliwości co do zakresu obowiązków leżących po stronie Wykonawcy w ramach procedury odbiorowej.

Odp.34: Zamawiający wykreśli zapis zał. Nr 6 § 11 pkt 8b

35.

Dotyczy: zał. nr 6 §12 pkt. 2

Prosimy o wykreślenie z zapisu fragmentu dotyczącego odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji za: – wady fizyczne zmniejszające wartość estetyczną wykonanych robót. Zapis ten dotyczy przede wszystkim robót budowlanych, gdzie walor estetyczny stanowi jedną z przesłanek należytego wykonania umowy. Tymczasem w przypadku usługi wymiany wodomierzy walor estetyczny nie jest elementem realizacji wymiany, która odbywa się w ściśle określonych technicznie warunkach i w ramach sieci wodociągowej.

Odp.35: Zamawiający wykreśli fragment zapisu w zał. nr 6 § 12 pkt 2., zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

36.

Dotyczy: zał. nr 6 §12 pkt. 3

Prosimy o dodanie do zapisu:

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę przesyłając jednocześnie urządzenie będące przedmiotem reklamacji na

adres Wykonawcy, a Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, lub zapewnieni pulę reklamacyjną urządzeń w celu zapewnienia terminowej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

Zgodnie z przyjętą praktyką, roszczenie gwarancyjne związane z podejrzaną wadliwością wodomierza składa się poprzez przesłanie wodomierza do producenta celem jego oględzin i ewentualnej wymiany na nowy. W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu.

Odp.36: Zamawiający doda zapis w zał. nr 6 § 12 pkt 3., zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

37.

Dotyczy: zał. nr 6 §13 pkt. 1 d) e), f), g)

Prosimy o wykreślenie zapisów.

Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną.

Odp.37: Zamawiający zmieni zapis dotyczący robót budowlanych w zał. nr 6 § 13 pkt 1 d) Zamawiający podtrzymuje zapisy w zał. nr 6 § 13 pkt 1 e), f), g).

38.

Dotyczy: zał. nr. 6 §13 pkt.3b)

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenie przerwy do 60 dni roboczych?

Uzasadnienie: Umowa trwa 13 miesięcy, więc będzie realizowana w okresie świąt i na przełomie roku (prace zostają wstrzymane 15.12, powrót następuje nie wcześniej niż 29.01. (dostawa wodomierzy z 2025r., montaż modułów etc.). Postęp prac zależy od organizacji pracy wykonawcy, który może ustalić realizację wymian w kilku transzach i z przerwami, uwzględniając terminy dostaw urządzeń od producenta, logistykę i organizację zespołów monterskich. W określonej sytuacji przerwa w realizacji wymian może być korzystna i uzasadniona, np. utrzymywanie montera, który wymieniałby po jednym wodomierzu dziennie byłoby nie dopuścić do przerwy, która trwa powyżej 7 dni byłoby niezasadne ekonomicznie. Dlatego prosimy o uwzględnienie charakteru przedmiotu umowy i organizacji prac, jaką może wdrożyć Wykonawca poprzez wyrażenie zgody na przerwy w realizacji trwające nie dłużej niż 60 dni roboczych. Dodatkowo należy pamiętać, że prace będą się odbywać zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram może przewidywać przerwy w wymianie wodomierzy dłuższe niż 7 dni z uwagi na skalę wymian. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów.

Odp.38: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia przerwy do 14 dni roboczych, przy czym za przerwanie realizacji robót Zamawiający uważa całkowite zaniechanie wykonania umowy. Dodatkowo, przerwanie prac w tym zakresie, aby uzasadniało nałożenie kry umownej musiałoby nastąpić bez uzasadnionych przyczyn. Podane przez Wykonawcę przyczyny nie mają takiego charakteru.

39.

Dotyczy: zał. nr. 6 §13 pkt.3a)

Prosimy o zmianę zapisu:

Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem.

Uzasadnienie: Wykonawca rozpocznie realizację umowy zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem. Wykonawca po otrzymaniu danych adresowych ma 5 dni roboczych na przedstawienie harmonogramu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie określił czasu na akceptację harmonogramu, przez co Wykonawca może nie mieć możliwości rozpoczęcia prac we wskazanym terminie. Dodatkowo harmonogram może wskazywać rozpoczęcie prac np. po 20 dni od podpisania umowy.

Odp.39: Zamawiający zmieni zapis w zał. 6 § 13 pkt 3 a., zgodnie z Wnioskiem wykonawcy.